



- 1 Ușă de ieșire
- 2 Ușă de ieșire
- 3 Ușă de ieșire
- 4 Ușă de ieșire
- 5 Ușă de ieșire

### Legenda

- Detector optic de fum
- Declansator manual de alarmare, h=1,2 m
- Dispozitiv de alarmare acustic interior, h=2,3 m
- Dispozitiv de alarmare acustic exterior h=3 m
- Cablu JEH(ST)E30 2x2x0,8 mm montat in tub PVC ignifug de Ø13mm
- Echipament de control si semnalizare
- Tablou electric general

ing. Sorin BORSA  
AUT. ANRE GR. II.  
NR. 34118  
VALABILITATE: 17.11.2019

verificator	numele	semnat	cerința	referat/data	
				beneficiar	pr.nr.
	PROIECTANT GENERAL :SC. BIROUL DE ARHITECTURA ASIZA CLUJ-NAPOCA AUT. J12/2184/91			Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj	1026/15
	PROIECTANT SPECIALITATE :SC. BDS PROIECT SRL.				
șef proiect	numele	semnat	scara	Refacere instalație de încălzire și reabilitare la Biblioteca Județeană, filiala Zorilor Str. Observatorului Nr. 1, Cluj-Napoca	faza PTh
proiectant	ing. A.Boroș		1:100		
desenat	ing. S.Borsa		data	Instalații de detectare , semnalizare și avertizare incendiu - Plan parter -	pl.nr. IDSAL-01
	ing. A. Ambrus		05.2016		