

OBIECTIV :

7. Fisa tehnica Nr. 1**Echipament de control si semnalizare ECS**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Date generale E.C.S. Tensiunea de alimentare : 230 V Frecventa : 50Hz Bateriile : 18 Ah Admite 2 bucle cu 125 de detectoare/bucla.	Parametrii tehnici și funcționali:	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni de montaj, punere în funcțiune și exploatare în limba română.	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Se vor respecta cerintele Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare,avertizare",indicativ P118/3-2013.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	
4	Condiții de garanție și post garanție Minim 12 luni de la PIF.	Condițiide garanție și post garanție	
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității	Alte condiții cu caracter tehnic	

PROIECTANT,

ing.Borsa Sorin