



Nr. 2503 din 21 iunie 2017



Manager
Sorina Stanca



CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

2. DESCRIEREA SERVICIULUI – pentru care se solicită oferta:

Servicii de mentenanță a chillerului, din proprietatea Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj

CPV: 50730000-1 “Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare”

- conform specificațiilor de mai jos:

- În dotarea instituției există următorul tip de chiller, pentru care se solicită, servicii de verificare și întreținere, în vederea asigurării funcționării acestuia, la un nivel tehnic corespunzător:

Nr. crt.	FABRICANT/TIP/AN FABR.	Loc de funcționare	Putere (kW)	FLUID/PRES.
1	TRANE; RTAD 115/2006;	Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 104	C1 = 91 C2 = 91 Putere termică=356	R 134a LP = 16 bar HP = 25 bar

Produsele și utilajele folosite pentru executarea serviciului, vor fi asigurate de către ofertant.

Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data semnării de către ambele părți (achizitor și prestator) și este valabil până la data de 30.09.2017.

3. Specificații tehnice obligatorii:

Prestațiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, vor fi efectuate cu respectarea normativelor și a reglementărilor în vigoare (Regulamentul (UE) nr. 2068/2015 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră Regulamentul (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014) și reprezintă condiții tehnice minime de calificare (autorizație (AGFR) Asociația Generală a Frigotehniștilor din România).

4. Obligațiile prestatorului:

4.1. Efectuarea mentenanței pentru chiller:

Prestatorul va efectua mentenanța, care va cuprinde următoarele operațiuni, precizate în mod expres de producător și specifice fiecărui tip de aparat, menite a face să dureze starea de bună funcționare a aparatului în condiții de siguranță:



- verificare presiuni agent frigorific
- curățare condensator agregat
- schimbare filtru dezhidrator
- schimbare ulei frigorific
- verificare parametri setări termostat
- verificare legături electrice,

precum și următoarele operațiuni, specificate în planul de mentenanță al producătorului:

- analiza uleiului;
- verificare supape de siguranță pe stand autorizat, conform PT ISCIR C7/2010;
- efectuare test Fgaz autorizat, semestrial, conform reglementării Ministerului Mediului pt. Regulamentul CE nr. 842/2006, cu emitere certificat de verificare;
- curățare chimică condensator răcit cu aer;
- testare nondistructivă a schimbătorului tubular cu curenți Foucault;
- revizie generală compresor;
- analiza vibrațiilor compresoarelor;
- vizită inspecție, semestrial;
- vizită mentenanță.

(Se va întocmi un registru de evidență, în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 conform Anexei 1.)

4.2. Intervenții la solicitarea beneficiarului;

4.2.1 Pentru fiecare intervenție efectuată, prestatorul va întocmi un Raport de intervenție/Proces verbal de intervenție, care va fi confirmat de către un reprezentant al beneficiarului.

4.2.2. În cazul în care se constată că este necesară înlocuirea de piese sau subansamble defecte, acestea se vor înlocui numai după acceptarea de către beneficiar a devizului estimativ sau a ofertei tehnice de reparații.

Garanția acordată de către prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperă și minim 12 luni pentru piesele/subansamblele înlocuite.

4.3. Alte obligații ale Prestatorului.

4.3.1. Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru intervenție, se va efectua în termen de maxim 8 de la sesizare. Termenul se prelungește cu 12 ore în perioada zilelor libere și sărbătorilor legale.

4.3.2. Prestatorul va instrui personalul de exploatare, desemnat de beneficiar în scopul asigurării utilizării corecte a echipamentelor.

4.3.3. În urma reviziei sau reparației curente, instalația trebuie să funcționeze la parametrii normali și în condiții de siguranță.



4.3.4. La finalul intervențiilor sau reviziilor, personalul prestatorului va proba în prezența beneficiarului echipamentele asupra cărora s-a intervenit.

4.3.5. Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale beneficiarului, pe toată durata prezenței sale în zona unde sunt instalate echipamentele.

5. Oferta financiară:

Ofertantul va detalia Oferta Financiară sub următoarea formă:

Nr. crt.	Denumire serviciu	Preț/lună (lei fără TVA)
1	Mentenanță CHILLER: TRANE; RTAD 115/2006;	

Cerințele sunt obligatorii pentru toate pozițiile din caietul de sarcini.

Cerințele din caietul de sarcini sunt minime. Ofertarea serviciului cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini, atrage declararea ofertei respective ca fiind neconformă.

6. Modalități de plată:

Plata se va efectua în lei, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor.

Factura va fi însoțită (după caz) de următoarele documente: Raport pentru serviciile prevăzute în contract, sau Raport de intervenție pentru lucrările suplimentare solicitate și acceptate de beneficiar.

Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca.

7. Criteriul de atribuire al contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

Întocmit,
Responsabil achizitii,
Călin Costea
Data: 21.06.2017 